



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 594

del 03/12/2012

pagina 1 di 12

Prot. n. 199973 / 41.19.02.12

OGGETTO: D.Lgs. n. 387/2003 - L.R.T. n. 39/2005 – Decreto 10 settembre 2010 - Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 – Decreto 6 luglio 2012 – S.T.A. S.p.A., con sede in Via Benedetto Varchi, 34, nel Comune di Firenze (FI) - Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di una miniturbina eolica per la produzione di energia elettrica della potenza di 200 kW, e relative opere connesse e funzionali, da realizzarsi in Località Crocina, Poggio della Lama, nel Comune di Talla e di Castiglion Fibocchi (AR).

PRESIDENTE: Roberto VASAI

SEGRETARIO GENERALE: Gabriele CHIANUCCI

Dei componenti

- 1) VASAI Roberto
- 2) RICCI Mirella
- 3) BORGHESI Carla
- 4) CUTINI Andrea
- 5) DUCCI Piero
- 6) MEZZETTI PANOZZI Rita
- 7) PERFERI Antonio
- 8) RUSCELLI Francesco

Assenti: Antonio Perferi

Relatore: Assessore Andrea Cutini

Servizio: Energia

Riscontro di Bilancio: No

Allegati: Sì (n. 2)

Immediatamente eseguibile: Sì

Invio Capigruppo: Sì

Uffici interessati: Energia

Invio Corte dei Conti: No



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 594

del 03/12/2012

pagina 2 di 12

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. n. 387/2003 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare quanto disposto dall'art. 12;

VISTO la L.R.T. n. 39 del 24 febbraio 2005 “Disposizioni in materia di energia”, e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare il combinato disposto degli articoli 3, 10, 11, 12 e 13;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 8 luglio 2008, n. 47 – Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER);

VISTO il Decreto 10 settembre 2010, Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il Decreto 6 luglio 2012 “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

CONSIDERATO che, a seguito di specifico procedimento preliminare avviato a cura del proponente sul progetto oggetto di esame, la Provincia di Arezzo, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 418 del 30 agosto 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha ritenuto, per le motivazioni nella stessa riportate, “ ... (omissis) ... 1. **DI PRENDERE ATTO** dei contenuti dell'allegato Verbale della Conferenza dei Servizi Preliminare delle sedute tenutesi in data 12 giugno 2012 e 02 agosto 2012, convocata per l'esame del progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, e relative opere connesse e funzionali, per la produzione di energia elettrica, della potenza di 200 kW, da realizzarsi in Località Crocina, Poggio della Lama, nei Comuni di Talla e di Castiglion Fibocchi (AR), presentato, da S.T.A. S.p.A., con sede in Via Benedetto Varchi, 34, nel Comune di Firenze (FI), con nota pervenuta in data 24 aprile 2012, prot. n. 74157, integrata con nota pervenuta in data 23 maggio 2012, prot. n. 91340, e in data 06 giugno 2012, prot. n. 98741;

2. **DI RITENERE** che il progetto preliminare, così come proposto, come risulta dagli esiti della Conferenza dei Servizi, non presenta, allo stato e al momento, elementi ostativi rispetto alla normativa vigente che ne impediscano la realizzazione e che, pertanto, una eventuale richiesta di autorizzazione unica formulata dal proponente per la costruzione e l'esercizio di tale impianto potrà essere assentita dalla Provincia, quantomeno, nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 02 agosto 2012;
... (omissis) ...”;

CONSIDERATO che, a seguito e con riferimento agli esiti del procedimento preliminare, S.T.A. S.p.A., con sede in Via Benedetto Varchi, 34, nel Comune di Firenze (FI), ha



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 594

del 03/12/2012

pagina 3 di 12

richiesto, alla Provincia di Arezzo, il rilascio dell'Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, e relative opere connesse e funzionali, per la produzione di energia elettrica, della potenza di 200 kW, da realizzarsi in Località Crocina, Poggio della Lama, nei Comuni di Talla e di Castiglion Fibocchi (AR), secondo gli elaborati allegati alla stessa istanza, acquisita al protocollo provinciale con nota pervenuta in data 29 agosto 2012, prot. n. 147148, integrata con nota pervenuta in data 11 ottobre 2012, prot. n. 167267, in data 8 novembre 2012, prot. n. 181660, in data 27 novembre 2012, prot. n. 193292, e in data 29 novembre 2012, prot. n. 195746;

CONSIDERATO che, in base a tale richiesta, è stato pubblicato apposito avviso all'Albo Pretorio della Provincia dal giorno 30 ottobre 2012, ed è stata richiesta la pubblicazione di analogo avviso al Sig. Sindaco del Comune di Talla (AR); il medesimo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 45 del 7 novembre 2012;

PRECISATO che, a seguito di tali pubblicazioni, non risultano pervenute osservazioni al progetto presentato;

VISTA la documentazione tecnica presentata a corredo della predetta domanda;

CONSIDERATO che, in data 19 novembre 2012 e 29 novembre 2012, si sono tenute le Conferenze dei Servizi, a norma degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito del procedimento unificato previsto dal combinato disposto degli articoli 10, 11, 12 e 13 della L.R.T. n. 39/2005, i Verbali delle quali vengono allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegati nn. 1 e 2);

RICHIAMATO integralmente i contenuti del Verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva, convocata dalla Provincia, ai sensi degli artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, della seduta del 29 novembre 2012 (Allegato n. 2 al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale), dal quale risulta che: "... (omissis) ... La Conferenza, preso atto dell'avvenuta presentazione di elaborati integrativi, visti gli esiti della Conferenza di Servizi preliminare, come pure di quelli della precedente e della odierna seduta, dopo approfondita discussione, e con parere unanime, considerate la natura e le caratteristiche dei progetti presentati, valutato il contesto ambientale e territoriale nel quale gli stessi vanno ad inserirsi, ritiene che la pratica possa essere rimessa all'esame del competente organo, per l'eventuale conseguente approvazione.

Si precisa che si procederà al rilascio di quattro distinti atti di autorizzazione, uno per ciascun impianto eolico, data l'autonomia funzionale di ogni impianto e considerato che gli impianti sono stati richiesti da distinti soggetti proponenti. Si precisa anche che, per quanto concerne le due cabine di consegna, le stesse risultano a servizio di due impianti eolici ciascuna.

La Conferenza precisa che la costruzione e l'esercizio degli impianti è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 594

del 03/12/2012

pagina 4 di 12

- *prima dell'avvio dei lavori dovrà essere acquisito nulla-osta del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni; dovranno essere rispettate eventuali prescrizioni nello stesso stabilite;*
- *prima dell'avvio dei lavori dovrà essere inviata copia del titolo, regolarmente registrato e, laddove previsto, regolarmente trascritto, che confermi la disponibilità delle aree destinate alla realizzazione delle pale eoliche a favore dei soggetti proponenti;*
- *gli impianti e le opere a servizio degli stessi, comprese le linee elettriche ed i cavidotti, fino al punto di interfaccia Enel, una volta giunti alla fine del proprio utilizzo tecnico od economico, dovranno essere interamente smantellati ed il sito dovrà essere sottoposto alla rimessa in pristino a cura e spese dei soggetti proponenti, o loro aventi causa, o dai proprietari delle aree, o loro aventi causa;*
- *prima dell'avvio dei lavori dovrà essere presentato Atto d'Obbligo unilaterale, sottoscritto da tutti i proprietari degli immobili interessati e dai soggetti proponenti, regolarmente registrato, quale garanzia del rispetto dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, secondo lo schema da ritirare presso il Servizio Energia;*
- *prima dell'avvio dei lavori dovrà essere presentata idonea garanzia finanziaria, di adeguata durata, a favore del Comune di Talla, per il rispetto degli obblighi di ripristino previsti nell'Atto d'Obbligo di cui sopra, sulla base di apposito computo metrico estimativo che dovrà riguardare l'impianto e l'insieme delle opere connesse e funzionali alla sua costruzione e al suo esercizio; tale garanzia dovrà essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione riscontrato, ogni cinque anni; a tal fine dovrà essere presentato alla Provincia ed al Comune specifico piano degli interventi di dismissione delle opere e di rimessa in pristino del sito, completo di computo metrico (art. 2, comma 1, L.R.T. n. 11 /2011);*
- *dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel contributo A.R.P.A.T. acquisito con nota prot. n. 188868 del 19 novembre 2012;*
- *con riferimento agli aspetti di impatto acustico, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere predisposta documentazione di impatto acustico attestante il rispetto dei limiti di legge e/o richiesta deroga per cantieri edili o assimilabili di cui alla D.C.R. n. 77 del 22/02/2000 (con gli elementi minimi previsti dal punto 3.3 della D.C.R. n. 77/2000, tra cui in particolare elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che il proponente intende mettere in atto per la limitazione del disturbo, precisazione dei periodi nei quali è prevedibile il superamento dei limiti acustici e quindi si rende necessaria la deroga, articolazione oraria di funzionamento dei macchinari, attestazione che i macchinari rispondono alle norme di omologazione e certificazione previste dalla normativa vigente);*
- *prima dell'avvio dell'esercizio di ogni impianto dovrà essere proposta alla Provincia e ad A.R.P.A.T., per la necessaria approvazione, la conduzione di una campagna di misurazioni al fine di dare conto del rispetto della normativa in tema di impatto acustico; la proposta dovrà essere formulata nel rispetto di quanto stabilito nel contributo A.R.P.A.T. acquisito con nota prot. n. 188868 del 19 novembre 2012; gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere inviate al Comune di Talla, al Comune di Castiglion Fibocchi alla Provincia di Arezzo e al Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo, per le eventuali relative determinazioni di competenza;*



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 594

del 03/12/2012

pagina 5 di 12

- *dovrà essere a suo tempo fornito assai tempestivo preavviso scritto al Soprintendente per i Beni Archeologici della Toscana riguardante le previste date dei singoli lavori di scavo che la realizzazione delle opere comporteranno, affinché risulti possibile inviare Personale tecnico-scientifico del suo Ufficio. Si fa comunque presente fin d'ora, che – nel caso, durante le opere citate, si verifichino scoperte archeologiche fortuite (anche se prive di estensione e di ogni apparente rilevanza estetica) – è fatto obbligo, secondo le vigenti norme giuridiche, di sospendere immediatamente i lavori e d'avvertire subito la Soprintendenza citata, la Stazione C.C. competente per il territorio nonché di provvedere alla salvaguardia dei beni rinvenuti durante l'intero periodo intercorrente fra il loro ritrovamento e l'intervento della Soprintendenza menzionata ed è necessario che i responsabili del lavoro si assicurino che, da parte degli appaltatori e degli esecutori, senz'altro si ottemperi a queste cogenti prescrizioni. Eventuali ritrovamenti archeologici andranno tutelati a norma del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, anche ricorrendo "se necessario" a modifiche progettuali;*
- *nella fase di realizzazione degli impianti, i mezzi dovranno servirsi della viabilità esistente ed adottare tutte le precauzioni affinché siano ridotti al minimo gli impatti sia acustico che per la qualità dell'aria, in riferimento alla popolazione sia residente nell'area che interessata dal transito;*
- *nella realizzazione delle opere sarà cura del proponente assicurare condizioni di compatibilità tra la stessa e le diverse infrastrutture esistenti; a tal fine prenderà opportuni contatti preventivi con gli Enti proprietari/gestori di tali infrastrutture per la migliore definizione di eventuali interferenze;*
- *l'esercizio dell'impianto è subordinato al collaudo della cabina e della linea elettrica, secondo le previsioni della L.R.T. n. 39/2005;*
- *il progetto esecutivo da CEI 0-2 "as built" degli impianti eolici e delle opere connesse e funzionali dovrà essere depositato ai Comuni di Talla e di Castiglion Fibocchi e ed alla Provincia entro trenta giorni dall'entrata in esercizio;*
- *prima dell'inizio dei relativi lavori dovrà essere inviata alla Provincia copia del progetto esecutivo, vistato da ENEL, della linea per la connessione dell'impianto all'esistente rete elettrica;*
- *dovrà essere inviato alla Provincia copia dell'atto con il quale il proponente costituirà, una volta realizzata, a favore di Enel Distribuzione S.p.A., titolo sulla cabina di consegna, nonché copia dell'atto di cessione ad Enel dell'opera di connessione;*
- *dovrà essere inviato alla Provincia copia dell'atto con il quale il proponente cederà, una volta realizzate, all'Enel Distribuzione S.p.A., le opere e le linee elettriche di connessione fra il realizzando impianto e la rete elettrica esistente;*
- *alla fine dei lavori dovrà essere redatta dichiarazione di conformità di tutti i lavori elettrici eseguiti ai sensi del D.M. n. 37 del 22.01.2008 e certificato di collaudo, ove ricorrente, ex art. 8 del D.M. 28.05.2005;*
- *dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dalla U.S.L. n. 8 con nota pervenuta in data 23 novembre 2012, prot. n. 191972;*
- *dovranno essere rispettate le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;*



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 594

del 03/12/2012

pagina 6 di 12

- *l'esercizio dell'impianto è subordinato al rilascio del manuale d'uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di manutenzione;*
- *dovranno essere rispettate le prescrizioni delle Delibere dell'Autorità dell'Energia (Del. ARG/elt nn. 125/10, 187/2011 e 84/2012) per quanto attiene ai tempi e modalità di comunicazione per le fasi autorizzative e per i lavori di realizzazione delle opere;*
- *dovrà essere apposta l'eventuale segnaletica prevista dalla vigente normativa relativa alla segnalazione degli ostacoli al volo a bassa quota; laddove previsto, dovrà anche essere segnalata, alle autorità competenti alla navigazione aerea, la presenza dei nuovi manufatti;*
- *dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dall'Ufficio del Genio Civile con la nota pervenuta in data 31 maggio 2012, prot. n. 98824, inviata in sede di Conferenza dei Servizi preliminare;*
- *prima dell'avvio dei lavori dovrà essere depositata alla Provincia ed al Comune di Talla copia dell'avvenuto deposito/autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile con riferimento alle opere previste.*

(omissis) ...";

CONSIDERATO che, come risulta dagli esiti della Conferenza dei Servizi, il rappresentante del Comune di Talla ha espresso parere favorevole a che la Provincia approvi il progetto dell'impianto proposto e ne autorizzi la costruzione e l'esercizio, precisando che tale approvazione comporta variante al vigente strumento urbanistico comunale;

RICORDATO che, come stabilito con la propria precedente Deliberazione n. 574 del 26 novembre 2012, nella fattispecie in esame, spetta alla Giunta provinciale la approvazione dell'atto definitivo che chiude il procedimento;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio proponente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 21/05/1997;

CON VOTAZIONE UNANIME

DELIBERA

1. DI APPROVARE, con riferimento agli esiti della Conferenza dei Servizi conclusiva, tenutasi il giorno 29 novembre 2012, il progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, e relative opere connesse e funzionali, per la produzione di energia elettrica, della potenza di 200 kW, da realizzarsi in Località Crocina, Poggio della Lama, nei Comuni di Talla e di Castiglion Fibocchi (AR), presentato, da S.T.A. S.p.A., con sede in Via Benedetto Varchi, 34, nel Comune di Firenze (FI), con nota pervenuta in data 29 agosto 2012, prot. n. 147148, integrata con nota pervenuta in data 11 ottobre 2012, prot. n. 167267, in data 8 novembre 2012, prot. n. 181660, in data 27 novembre 2012, prot. n.



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 594

del 03/12/2012

pagina 7 di 12

193292, e in data 29 novembre 2012, prot. n. 195746, secondo gli elaborati progettuali allegati alle stesse note, e più precisamente:

- Progetto definitivo, impianto di rete per la connessione MT turbina eolica M4 da 200 kW, ubicata nel Comune di Talla, Loc. Crocina, Poggio della Lama, vistato da Enel il 30 maggio 2012;
- Preventivo di connessione alla rete Enel per cessione cod. T0362040;
- Montaggio di quattro miniturbine eoliche per la produzione di energia elettrica (potenza unitaria 200 kW), Analisi anemologica;
- Dichiarazione installazione anemometro;
- Relazione generale tecnico-illustrativa;
- Quadro economico;
- Computo metrico-estimativo opere civili ed elettromeccaniche;
- Opere civili, specifiche tecniche lavori di cantiere;
- Inquadramento territoriale, quadro dei vincoli;
- Certificato di destinazione Urbanistica;
- Piano di dismissione turbina eolica con cabine di trasformazione e connessione;
- Relazione sulle aree contermini alle turbine eoliche in Loc. Crocina, Poggio della Lama, L.G. settembre 2010 e D.Lgs. 42/2004;
- Crono-programma impianto eolico Loc. Crocina, Poggio della Lama;
- Valutazione di impatto acustico (apr. 2012);
- Studio di fattibilità geologica (mar. 2012);
- Montaggio di quattro mini turbine eoliche per la produzione di energia elettrica, NTC-2008_UNI EN 45510-5-3_CEI EN 61400_CEI 0-16;
- Tavola 01, Inquadramento urbanistico, Foto aerea, Estratto di P.S., Estratto catastale, C.T.R. carta dei vincoli (apr. 2012);
- Tavola 02, Planimetria, proprietà catastali, attuale e modificato (apr. 2012);
- Tavola 03, Planimetria stato attuale (apr. 2012);
- Tavola 04, Planimetria stato di progetto (apr. 2012);
- Tavola 05, Stato attuale, sezioni ambientali (apr. 2012);
- Tavola 06, Stato modificato, sezioni ambientali (apr. 2012);
- Tavola 07, Stato di progetto, piante, prospetti e sezioni (apr. 2012);
- Tavola 8, Stato di progetto cabina di consegna Enel, cabina di trasformazione e schema elettrico unifilare, pianta, sezioni e prospetti (apr. 2012);
- Tavola n. 9, Documentazione fotografica, rendering, punti di ripresa (apr. 2012);
- Tavola 10a, Stato attuale, strada vicinale e poderale (nov. 2012);
- Tavola 10b, Stato modificato, strada vicinale e poderale (nov. 2012);
- Tavola 10c, Stato sovrapposto, strada vicinale e poderale (nov. 2012);
- Tavola 11, Stato di progetto piazzola pala, planimetria e sezioni (apr. 2012);

2. DI STABILIRE che la costruzione e l'esercizio dell'impianto è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere data preventiva comunicazione della data di effettivo inizio dei lavori alla Provincia, al Comune di Talla e di Castiglion Fibocchi, ed al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni; dovrà essere data comunicazione di fine dei lavori ai medesimi Enti, allegando una Dichiarazione del Direttore dei



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 594

del 03/12/2012

pagina 8 di 12

- lavori che attestino la conformità delle opere realizzate con quanto autorizzato; anche l'avvio dell'esercizio deve essere comunicato ai medesimi Enti, nonché al Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo;
2. i lavori autorizzati con il presente atto dovranno avere inizio entro un anno dalla data del presente atto e dovranno terminare entro anni tre dalla stessa data;
 3. prima dell'avvio dei lavori dovrà essere acquisito nulla-osta del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni; dovranno essere rispettate eventuali prescrizioni nello stesso stabilite;
 4. prima dell'avvio dei lavori dovrà essere inviata alla Provincia copia del titolo, regolarmente registrato e, laddove previsto, regolarmente trascritto, che confermi la disponibilità delle aree destinate alla realizzazione delle pale eoliche a favore dei soggetti proponenti;
 5. gli impianti e le opere a servizio degli stessi, comprese le linee elettriche ed i cavidotti, fino al punto di interfaccia Enel, una volta giunti alla fine del proprio utilizzo tecnico od economico, dovranno essere interamente smantellati ed il sito dovrà essere sottoposto alla rimessa in pristino a cura e spese dei soggetti proponenti, o loro aventi causa, o dai proprietari delle aree, o loro aventi causa;
 6. prima dell'avvio dei lavori dovrà essere presentato Atto d'Obbligo unilaterale, sottoscritto da tutti i proprietari degli immobili interessati e dai soggetti proponenti, regolarmente registrato, quale garanzia del rispetto dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, secondo lo schema da ritirare presso il Servizio Energia;
 7. prima dell'avvio dei lavori dovrà essere presentata idonea garanzia finanziaria, di adeguata durata, a favore del Comune di Talla, per il rispetto degli obblighi di ripristino previsti nell'Atto d'Obbligo di cui sopra, sulla base di apposito computo metrico estimativo che dovrà riguardare l'impianto e l'insieme delle opere connesse e funzionali alla sua costruzione e al suo esercizio; tale garanzia dovrà essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione riscontrato, ogni cinque anni; a tal fine dovrà essere presentato alla Provincia ed al Comune specifico piano degli interventi di dismissione delle opere e di rimessa in pristino del sito, completo di computo metrico (art. 2, comma 1, L.R.T. n. 11 /2011);
 8. dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel contributo A.R.P.A.T. acquisito con nota prot. n. 188868 del 19 novembre 2012;
 9. con riferimento agli aspetti di impatto acustico, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere predisposta documentazione di impatto acustico attestante il rispetto dei limiti di legge e/o richiesta deroga per cantieri edili o assimilabili di cui alla D.C.R. n. 77 del 22/02/2000 (con gli elementi minimi previsti dal punto 3.3 della D.C.R. n. 77/2000, tra cui in particolare elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che il proponente intende mettere in atto per la limitazione del disturbo, precisazione dei periodi nei quali è prevedibile il superamento dei limiti acustici e quindi si rende necessaria la deroga, articolazione oraria di funzionamento dei macchinari, attestazione che i macchinari rispondono alle norme di omologazione e certificazione previste dalla normativa vigente);
 10. prima dell'avvio dell'esercizio di ogni impianto dovrà essere proposta alla Provincia e ad A.R.P.A.T., per la necessaria approvazione, la conduzione di una campagna di misurazioni al fine di dare conto del rispetto della normativa in tema di impatto acustico; la proposta dovrà essere formulata nel rispetto di quanto stabilito nel contributo A.R.P.A.T. acquisito con nota prot. n. 188868 del 19 novembre 2012; gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere inviate al



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 594

del 03/12/2012

pagina 9 di 12

Comune di Talla, al Comune di Castiglion Fibocchi alla Provincia di Arezzo e al Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo, per le eventuali relative determinazioni di competenza;

11. dovrà essere a suo tempo fornito assai tempestivo preavviso scritto al Soprintendente per i Beni Archeologici della Toscana riguardante le previste date dei singoli lavori di scavo che la realizzazione delle opere comporteranno, affinché risulti possibile inviare Personale tecnico-scientifico del suo Ufficio. Si fa comunque presente fin d'ora, che – nel caso, durante le opere citate, si verifichino scoperte archeologiche fortuite (anche se prive di estensione e di ogni apparente rilevanza estetica) – è fatto obbligo, secondo le vigenti norme giuridiche, di sospendere immediatamente i lavori e d'avvertire subito la Soprintendenza citata, la Stazione C.C. competente per il territorio nonché di provvedere alla salvaguardia dei beni rinvenuti durante l'intero periodo intercorrente fra il loro ritrovamento e l'intervento della Soprintendenza menzionata ed è necessario che i responsabili del lavoro si assicurino che, da parte degli appaltatori e degli esecutori, senz'altro si ottemperi a queste cogenti prescrizioni. Eventuali ritrovamenti archeologici andranno tutelati a norma del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, anche ricorrendo "se necessario" a modifiche progettuali;
12. nella fase di realizzazione degli impianti, i mezzi dovranno servirsi della viabilità esistente ed adottare tutte le precauzioni affinché siano ridotti al minimo gli impatti sia acustico che per la qualità dell'aria, in riferimento alla popolazione sia residente nell'area che interessata dal transito;
13. nella realizzazione delle opere sarà cura del proponente assicurare condizioni di compatibilità tra la stessa e le diverse infrastrutture esistenti; a tal fine prenderà opportuni contatti preventivi con gli Enti proprietari/gestori di tali infrastrutture per la migliore definizione di eventuali interferenze;
14. l'impianto, e le relative opere connesse e funzionali, dovranno essere collaudate secondo le previsioni della L.R.T. n. 39/2005;
15. il progetto esecutivo da CEI 0-2 "as built" degli impianti eolici e delle opere connesse e funzionali dovrà essere depositato ai Comuni di Talla e di Castiglion Fibocchi e ed alla Provincia entro trenta giorni dall'entrata in esercizio;
16. prima dell'inizio dei relativi lavori dovrà essere inviata alla Provincia copia del progetto esecutivo, vistato da ENEL, della linea per la connessione dell'impianto all'esistente rete elettrica;
17. dovrà essere inviato alla Provincia copia dell'atto con il quale il proponente costituirà, una volta realizzata, a favore di Enel Distribuzione S.p.A., titolo sulla cabina di consegna, nonché copia dell'atto di cessione ad Enel dell'opera di connessione;
18. alla fine dei lavori dovrà essere redatta dichiarazione di conformità di tutti i lavori elettrici eseguiti ai sensi del D.M. n. 37 del 22.01.2008 e certificato di collaudo, ove ricorrente, ex art. 8 del D.M. 28.05.2005;
19. dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dalla U.S.L. n. 8 con nota pervenuta in data 23 novembre 2012, prot. n. 191972;
20. dovranno essere rispettate le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
21. l'esercizio dell'impianto è subordinato al rilascio del manuale d'uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di manutenzione;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 594

del 03/12/2012

pagina 10 di 12

22. dovranno essere rispettate le prescrizioni delle Delibere dell'Autorità dell'Energia (Del. ARG/elt nn. 125/10, 187/2011 e 84/2012) per quanto attiene ai tempi e modalità di comunicazione per le fasi autorizzative e per i lavori di realizzazione delle opere;
23. dovrà essere apposta l'eventuale segnaletica prevista dalla vigente normativa relativa alla segnalazione degli ostacoli al volo a bassa quota; laddove previsto, dovrà anche essere segnalata, alle autorità competenti alla navigazione aerea, la presenza dei nuovi manufatti;
24. dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dall'Ufficio del Genio Civile con la nota pervenuta in data 31 maggio 2012, prot. n. 98824, inviata in sede di Conferenza dei Servizi preliminare;
25. prima dell'avvio dei lavori dovrà essere depositata alla Provincia ed al Comune di Talla copia dell'avvenuto deposito/autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile con riferimento alle opere previste;
26. entro la fine di febbraio di ogni anno dovrà essere presentata alla Provincia, al Comune di Talla e di Castiglion Fibocchi, e ad A.R.P.A.T., una relazione che dia conto, con riferimento all'anno precedente, delle ore di funzionamento dell'impianto e dell'energia prodotta ed immessa in rete;

3. DI PRECISARE che la presente autorizzazione viene rilasciata a favore di S.T.A. S.p.A., con sede in Via Benedetto Varchi, 34, nel Comune di Firenze (FI);

4. DI PRECISARE che, a costruzione avvenuta, le opere per la connessione alla rete esistente saranno comprese negli impianti del gestore della rete, Enel Distribuzione S.p.A., che potrà utilizzarle per erogare il servizio pubblico di distribuzione anche ad altri soggetti; per tali opere, dunque, non è fatto obbligo al proponente di operare per il ripristino dello stato dei luoghi, come stabilito al punto n. 5 del secondo paragrafo della presente parte dispositiva;

5. DI PRECISARE che, a norma del combinato disposto degli articoli 11-13 della L.R.T. n. 39/2005, l'approvazione contenuta nel presente atto costituisce autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto richiesto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed all'esercizio dello stesso; la stessa sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, e nulla-osta comunque denominati necessari alla costruzione ed all'esercizio dello stesso;

6. DI STABILIRE che il richiedente, nel corso dell'esecuzione delle opere autorizzate con il presente atto è, comunque, tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti; l'esercizio dell'impianto, poi, rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposte dalle norme vigenti, come pure dai pareri e nulla - osta rilasciati;

7. DI STABILIRE che gli impianti dovranno essere realizzati e condotti nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico – sanitari e/o ambientali; inoltre, dovranno essere



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 594

del 03/12/2012

pagina 11 di 12

adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti e dovranno essere evitati odori, rumori o altre emissioni moleste;

8. DI STABILIRE che gli impianti dovranno essere realizzati e condotti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché le prescrizioni e puntualizzazioni contenute nel presente atto. Alcune delle prescrizioni contenute nel presente atto possono includere indicazioni relative ad accorgimenti previsti negli elaborati prodotti e ne ribadiscono, pertanto, il contenuto, definendolo, se del caso, in modo più preciso. Qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni;

9. DI PRECISARE che copia del presente atto, completo degli allegati, verrà inviato a tutte le Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza dei Servizi; copia dello stesso verrà inviato anche all'Agenzia delle Dogane di Arezzo per opportuna conoscenza;

10. DI PRECISARE che al proponente, al Comune di Talla e di Castiglion Fibocchi, e ad Enel Distribuzione S.p.A. verrà consegnata anche copia degli elaborati progettuali approvati con il presente atto; una copia degli stessi resterà depositata anche presso il Servizio Energia della Provincia per la libera consultazione di chiunque vi abbia interesse;

11. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione è comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267.

Stante l'urgenza e con voti unanimi, la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



PROVINCIA
DI AREZZO

Servizio Energia

Via San Lorentino, 25

52100 Arezzo

Tel. +39 0575 3354321

Fax +39 0575 3354346


E-mail plucci@provincia.arezzo.it

www.provincia.arezzo.it

C.F. 80000610511

P. IVA 00850580515

Illegible handwritten signatures in black and blue ink.



Conferenza di Servizi (ARTT. 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 241/1990)

SEDUTA DI LUNEDI' 19 NOVEMBRE 2012

**Bio Ecologia S.r.l.
Strada Massetana Romana, 58/D
53100 Siena (SI)**

**Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A.
Strada Prov.le di Piantravigne
52029 Terranuova Bracciolini (AR)**

**Siena Ambiente S.p.A.
Località Saliceto, 55
53036 Poggibonsi (SI)**

**S.T.A. S.p.A.
Via Benedetto Varchi, 34
50132 Firenze (FI)**

Procedimento unificato per la costruzione e l'esercizio di quattro impianti eolici, per la produzione di energia elettrica, della potenza unitaria di 200 kW, e relative opere connesse e funzionali, da realizzarsi in Località Crocina, Poggio della Lama, nel Comune di Talla e di Castiglion Fibocchi (AR).

VISTO

- L'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 – "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" – e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 – "Disposizioni in materia di energia", e successive modifiche ed integrazioni;

- gli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- Decreto 6 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

CONSIDERATO

che l'argomento all'ordine del giorno riguarda l'esame del progetto, inviato alla Provincia da Bio Ecologia S.r.l., Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A., Siena Ambiente S.p.A., S.T.A. S.p.A., per la costruzione e l'esercizio di quattro distinti impianti eolici, e relative opere connesse e funzionali, per la produzione di energia elettrica, della potenza unitaria di 200 kW, da realizzarsi in Località Crocina, Poggio della Lama, nei Comuni di Talla e di Castiglion Fibocchi (AR), secondo gli elaborati allegati ad una unica istanza, inviata alla Provincia di Arezzo, con nota pervenuta in data 29 agosto 2012, prot. n. 147148, integrata con nota pervenuta in data 11 ottobre 2012, prot. n. 167267, e in data 8 novembre 2012, prot. n. 181660;

che alla presente Conferenza sono stati invitati i seguenti Enti od Amministrazioni:

1. Amministrazione Provinciale di Arezzo
2. Amministrazione Comunale di Talla
3. Amministrazione Comunale di Castiglion Fibocchi
4. Unione dei Comuni Montani del Casentino
5. Regione Toscana - Dipartimento delle Politiche Territoriali ed Ambientali - Settore Energia di Firenze
6. Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana – Firenze
7. Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Provincia di Arezzo
8. Soprintendenza Archeologica per la Toscana – Firenze
9. Enel Distribuzione S.p.A.
10. Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo
11. Azienda U.S.L. n. 8 - Zona Casentino
12. Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – Roma
13. Ente Nazionale Assistenza Al Volo – Roma
14. Comando Militare Esercito "Toscana" – Firenze
15. Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno – La Spezia
16. Comando 1^ Regione Aerea Aeronautica Militare – Milano
17. Ufficio del Genio Civile di Arezzo

Risultano convocate, inoltre:

Bio Ecologia S.r.l., con sede in Strada Massetana Romana, 58/D, nel Comune di Siena (SI);
Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A., con sede in Strada Prov.le di Piantravigne, nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR);
Siena Ambiente S.p.A., con sede in Località Saliceto, 55, nel Comune di Poggibonsi (SI);

S.T.A. S.p.A., con sede in Via Benedetto Varchi, 34, nel Comune di Firenze (FI).

Tutto ciò premesso e considerato, prima di dare avvio ai lavori della Conferenza, viene effettuata la verifica delle presenze e delle deleghe prodotte dai rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti interessati. Da detta verifica risulta quanto segue:

| Amministrazioni o Enti: | Rappresentante: | Titolo giustificativo dei poteri: |
|--|--|--|
| Amm.ne Provinciale di Arezzo | Dirigente Servizio Energia Dott. Patrizio Lucci | Presidente |
| Amministrazione Comunale di Talla | Avv. Francesco Rocchio Sindaco | Presente |
| Amministrazione Comunale di Castiglion Fibocchi | Arch. Silvia Parigi | Delega |
| Unione dei Comuni Montani del Casentino | | Assente |
| Regione Toscana - Dipartimento delle Politiche Territoriali ed Ambientali - Settore Energia di Firenze | | Assente |
| Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana | Arch. Mauro Abatucci | Delega |
| ENEL Distribuzione S.p.A. | Sig. Federico Montomoli | Presente |
| Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo | | Assente |
| Azienda U.S.L. n. 8 -Zona Casentino | | Assente |
| Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – Roma | | Assente |
| Ente Nazionale Assistenza al Volo | | Assente |
| Comando Militare Esercito "Toscana" - Firenze | | Assente |
| Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno – La Spezia | | Assente |
| Comando 1 ^a Regione Aerea Aeronautica Militare | | Assente |
| Ufficio del Genio Civile di Arezzo | | Assente |

Sono presenti, per i proponenti, l'Arch. Luana Frassinetti per C.S.A.I., l'Ing. Fabio Menghetti per Siena Ambiente S.p.A., l'Avv. Giuseppe Lepera ed il Dott. Angiolino Sabatini, consulenti. Per la Provincia sono presenti anche l'Ing. Michele Isacchi, istruttore della pratica e la Dott.ssa Marta Cherici.

Segretario verbalizzante, Arch. Nadia Massoud Riazy.

Assume la Presidenza il Dott. Patrizio Lucci, Dirigente del Servizio Energia.

Esaurita la fase preliminare il Presidente apre la seduta alle ore 10:20.

Il Presidente introduce i lavori ricordando ai componenti la Conferenza il significato e lo stato del procedimento con riferimento alla proposta progettuale oggetto di esame.

Il Presidente ricorda che, a seguito di specifico procedimento preliminare avviato a cura dei proponenti sul progetto oggetto di esame, la Provincia di Arezzo con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 415 del 30 agosto 2012, ha ritenuto, per le motivazioni nella stessa riportate, "(omissis) ... 1. **DI PRENDERE ATTO** dei contenuti dell'allegato Verbale della Conferenza dei Servizi Preliminare delle sedute tenutesi in data 12 giugno 2012 e 02 agosto 2012, convocata per l'esame del progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, e relative opere connesse e funzionali, per la produzione di energia elettrica, della potenza di 200 kW, da realizzarsi in Località Crocina, Poggio della Lama, nei Comuni di Talla e di Castiglion Fibocchi (AR), presentato, da S.T.A. S.p.A., con sede in Via Benedetto Varchi, 34, nel Comune di Firenze (FI), con nota pervenuta in data 24 aprile 2012, prot. n. 74157, integrata con nota pervenuta in data 23 maggio 2012, prot. n. 91340, e in data 06 giugno 2012, prot. n. 98741; 2. **DI RITENERE** che il progetto preliminare, così come proposto, come risulta dagli esiti della Conferenza dei Servizi, non presenta, allo stato e al momento, elementi ostativi rispetto alla normativa vigente che ne impediscano la realizzazione e che, pertanto, una eventuale richiesta di autorizzazione unica formulata dal proponente per la costruzione e l'esercizio di tale impianto potrà essere assentita dalla Provincia, quantomeno, nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 02 agosto 2012; ... (omissis)";

Il Presidente consegna ai presenti copia della nota della Provincia, prot. n. 188149 del 19 novembre 2012, relativa al quesito formulato, dalla Provincia, alla Regione Toscana e alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana ed al Soprintendente per i Beni Architettonici Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per la Provincia di Arezzo, sull'ipotesi interpretativa circa l'applicazione di quanto previsto dalla Lettera b) dell'Allegato A1 della L.R.T. n. 10/2010 e dal punto 14.9 del Decreto 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Rispetto al quesito illustrato dal Presidente, il legale delle Società proponenti rileva che il modello legale da prendere in considerazione per l'interpretazione dell'Allegato 1 della Legge regionale n. 10/2010, è costituito non dalle Linee Guida nazionali, paragrafo 14.9 lett. c), bensì da quanto previsto dall'art. 14 ter comma 3 bis, della legge 241/1990. In altri termini, ai sensi della Legge regionale citata, sussiste la partecipazione obbligatoria del Soprintendente al procedimento solo nel caso in cui il progetto necessiti di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di specie tale fattispecie è stata esclusa dalla Conferenza dei Servizi Preliminare, salvo modifiche progettuali come richieste dalla medesima Conferenza dei Servizi.

Secondo i proponenti, pertanto, la richiesta di parere, ancorché non sospenda l'istruttoria, comporta un aggravamento del procedimento elusivo delle finalità proprie della Conferenza dei Servizi Preliminare.

Il proponente consegna agli atti della Conferenza una specifica nota tecnica ad integrazione di quanto già depositato, a firma Per. Ind. Thomas Capitoni e Dott. Angiolino Sabatini.

La Conferenza ritiene, come già deciso in sede di Conferenza dei Servizi Preliminare, di procedere all'esame contestuale delle istanze presentate, dato che, malgrado le stesse risultino presentate da quattro diversi soggetti, gli impianti, oggetto di esame, presentano obiettivi elementi di connessione.

L'Ing. Michele Isacchi, istruttore della pratica, illustra ai componenti la Conferenza i contenuti della proposta progettuale oggetto di esame.

Il rappresentante della Soprintendenza per i B.A.P.S.A.E., dichiara che, ad oggi, tale Ente non ha ricevuto il progetto definitivo e, pertanto, si trova nell'impossibilità di effettuare l'istruttoria di competenza.

Con riferimento a questo aspetto, il Presidente ricorda che, come precisato nella stessa lettera di Convocazione della Conferenza dei Servizi, i soggetti richiedenti sono tenuti a voler tempestivamente garantire la disponibilità della completa documentazione progettuale ai componenti di tutte le Amministrazioni e/o Enti coinvolti nel procedimento.

L'istruttore riferisce che l'Azienda U.S.L. n. 8, oggi assente, con nota pervenuta in data 12 novembre 2012, prot. n. 183944, ha comunicato di non aver ricevuto la documentazione progettuale.

Comunica anche che l'Azienda USL n. 8 ha inviato una ulteriore nota, pervenuta in data 19 novembre 2012, prot. n. 188261, con la quale ha comunicato che: "... (omissis) ... presa visione della documentazione presentata in data 15/11/2012, ... (omissis) ... si esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza. Si ricorda che dovranno essere attivate le procedure di cui al titolo IV del D.Lvo 81/08."

A.R.P.A.T., oggi assente, con nota in data 19 novembre 2012, prot. n. 79644, acquisito in data 19 novembre 2012, prot. n. 188868, ha trasmesso un proprio contributo istruttorio, favorevole nel rispetto di talune prescrizioni nello stesso precisate.

Copia dei contributi viene consegnata ai presenti.

I rappresentanti dei soggetti proponenti precisano e confermano che il progetto definitivo presentato prevede solo minimi interventi sulla viabilità esistente che riguarderanno la sola sistemazione del fondo stradale, senza modifiche del profilo altimetrico e della sezione della stessa; tali interventi, comunque, non comporteranno modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi.

Il rappresentante di Enel dichiara che i quattro preventivi di connessione sono stati accettati nel marzo del 2012; i relativi progetti sono conformi a quanto oggetto all'odierno esame e risultano già approvati da Enel fino dal maggio 2012.

*Donato
Pochi*

[Signature]

[Signature]



[Signature]

[Signature]

Terminata la fase di illustrazione del progetto, seguono vari interventi finalizzati a richiedere chiarimenti e precisazioni al soggetto proponente in ordine alle caratteristiche del progetto preliminare presentato.

Esaurita questa fase il Presidente invita i rappresentanti dei proponenti a lasciare la sede della Conferenza perchè la stessa possa procedere in forma riservata.

Tanto premesso, la Conferenza, dopo approfondita discussione e con parere unanime, ritiene di dover sospendere l'esame della pratica. Lo stesso verrà ripreso in una prossima seduta della Conferenza, che viene stabilita fin da ora, per il giorno 29 novembre 2012 alle ore 16:00, a seguito della presentazione a tutti gli Enti che compongono la Conferenza della seguente documentazione integrativa:

1. elaborato progettuale che, con riferimento ai contenuti del punto 14.9, lett. c) delle Linee Guida nazionali, individui, nelle aree contermini agli impianti eolici proposti, da individuarsi secondo tale normativa, la presenza di beni (culturali e paesaggistici) oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, con la precisazione se trattasi di beni tutelati per legge o se la fonte di tutela sia da ricondursi a Decreto Ministeriale;
2. elaborati progettuali, comprese sezioni, in scala adeguata, che con riferimento agli interventi che si intendono realizzare sulla viabilità, rappresentino stato attuale, stato modificato e relativo stato sovrapposto;
3. dovrà essere data dimostrazione che, come richiesto dalle Linee Guida nazionali, la presenza di vento è stata quantificata con misurazioni di almeno un anno. Occorre precisare in che periodo tali misurazioni sono state condotte ed il dettaglio delle relative modalità (strumentazione usata, ubicazione, etc.);
4. dovrà essere prodotto adeguato e completo computo metrico estimativo dei costi per lo smantellamento degli impianti eolici e delle opere connesse e funzionali, comprensivo dei costi per la riduzione dello stato dei luoghi allo "*status quo ante*". La Conferenza prende atto che, in tale sede, il proponente potrà meglio precisare il dettaglio dello smantellamento che si andrà ad operare, con particolare riferimento alle opere di fondazione delle pale eoliche.


La Conferenza prende atto che il differimento proposto permetterà anche al proponente di inoltrare la completa documentazione progettuale a tutti gli Enti che compongono la Conferenza che già non l'abbiano ricevuta.

Del presente Verbale, scritto interamente su supporto informatico su n. 7 fogli, ciascuno dei quali occupa una sola facciata, è stata data lettura dal Presidente ai presenti che con lui lo confermano e lo sottoscrivono.

Copia dello stesso viene consegnata ai presenti. La seduta viene chiusa alle ore 14:45.

| Amministrazioni o Enti: | Rappresentante: | Firma: |
|---|--|---|
| Amm.ne Provinciale di Arezzo | Dirigente Servizio Energia Dott. Patrizio Lucci |  |
| Amministrazione Comunale di Talla | Avv. Francesco Rocchio |  |
| Amministrazione Comunale di Castiglion Fibocchi | Arch. Silvia Parigi |  |
| ENEL Distribuzione S.p.A. | Sig. Federico Montomoli |  |
| Soprintendenza per i B.A.P.S.A.E. della Provincia di Arezzo | Arch. Mauro Abatucci |  |

Il Segretario
(Arch. Nadia Massoud Riazzy)



Il Presidente
(Dott. Patrizio Lucci)





PROVINCIA
DI AREZZO

Servizio Energia

Via San Lorentino, 25

52100 Arezzo

Tel. +39 0575 3354321

Fax +39 0575 3354346

E-mail plucci@provincia.arezzo.it

www.provincia.arezzo.it

C.F. 80000610511

P. IVA 00850580515



Conferenza di Servizi (ARTT. 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 241/1990)

SEDUTA DI GIOVEDI' 29 NOVEMBRE 2012

**Bio Ecologia S.r.l.
Strada Massetana Romana, 58/D
53100 Siena (SI)**

**Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A.
Strada Prov.le di Piantravigne
52029 Terranuova Bracciolini (AR)**

**Siena Ambiente S.p.A.
Località Saliceto, 55
53036 Poggibonsi (SI)**

**S.T.A. S.p.A.
Via Benedetto Varchi, 34
50132 Firenze (FI)**

Procedimento unificato per la costruzione e l'esercizio di quattro impianti eolici, per la produzione di energia elettrica, della potenza unitaria di 200 kW, e relative opere connesse e funzionali, da realizzarsi in Località Crocina, Poggio della Lama, nel Comune di Talla e di Castiglion Fibocchi (AR).

VISTO

1. L'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 – "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" – e successive modifiche ed integrazioni;
2. gli artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 – "Disposizioni in materia di energia", e successive modifiche ed integrazioni;



3. gli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni;
4. il Decreto 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
5. il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
6. Decreto 6 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

CONSIDERATO


che l'argomento all'ordine del giorno riguarda la prosecuzione dell'esame dei progetti, inviati alla Provincia da Bio Ecologia S.r.l., Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A., Siena Ambiente S.p.A., S.T.A. S.p.A., per la costruzione e l'esercizio di quattro distinti impianti eolici, e relative opere connesse e funzionali, per la produzione di energia elettrica, della potenza unitaria di 200 kW, da realizzarsi in Località Crocina, Poggio della Lama, nei Comuni di Talla e di Castiglion Fibocchi (AR), secondo gli elaborati allegati ad una unica istanza, inviata alla Provincia di Arezzo, con nota pervenuta in data 29 agosto 2012, prot. n. 147148, integrata con nota pervenuta in data 11 ottobre 2012, prot. n. 167267, in data 8 novembre 2012, prot. n. 181660, in data 27 novembre 2012, prot. n. 193292, e in data 29 novembre 2012, prot. n. 195746;

che alla presente Conferenza sono stati invitati i seguenti Enti od Amministrazioni:

1. Amministrazione Provinciale di Arezzo
2. Amministrazione Comunale di Talla
3. Amministrazione Comunale di Castiglion Fibocchi
4. Unione dei Comuni Montani del Casentino
5. Regione Toscana - Dipartimento delle Politiche Territoriali ed Ambientali - Settore Energia di Firenze
6. Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni
7. Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana - Firenze
8. Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Provincia di Arezzo
9. Soprintendenza Archeologica per la Toscana - Firenze
10. Enel Distribuzione S.p.A.
11. Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo
12. Azienda U.S.L. n. 8 - Zona Casentino
13. Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Roma
14. Ente Nazionale Assistenza Al Volo - Roma
15. Comando Militare Esercito "Toscana" - Firenze
16. Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno - La Spezia
17. Comando 1^ Regione Aerea Aeronautica Militare - Milano
18. Ufficio del Genio Civile di Arezzo

Risultano convocate, inoltre:

Bio Ecologia S.r.l., con sede in Strada Massetana Romana, 58/D, nel Comune di Siena (SI);




Foglio n. 3



Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A., con sede in Strada Prov.le di Piantravigne, nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR);
Siena Ambiente S.p.A., con sede in Località Saliceto, 55, nel Comune di Poggibonsi (SI);
S.T.A. S.p.A., con sede in Via Benedetto Varchi, 34, nel Comune di Firenze (FI).

Tutto ciò premesso e considerato, prima di dare avvio ai lavori della Conferenza, viene effettuata la verifica delle presenze e delle deleghe prodotte dai rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti interessati. Da detta verifica risulta quanto segue:

| Amministrazioni o Enti: | Rappresentante: | Titolo giustificativo dei poteri: |
|--|--|--|
| Amm.ne Provinciale di Arezzo | Dirigente Servizio Energia Dott. Patrizio Lucci | Presidente |
| Amministrazione Comunale di Talla | Avv. Francesco Rocchio Sindaco | Presente |
| Amministrazione Comunale di Castiglion Fibocchi | Arch. Silvia Parigi | Delega |
| Unione dei Comuni Montani del Casentino | | Assente |
| Regione Toscana - Dipartimento delle Politiche Territoriali ed Ambientali - Settore Energia di Firenze | | Assente |
| Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni | | Assente |
| Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana | Arch. Mauro Abatucci | Delega |
| ENEL Distribuzione S.p.A. | | Assente |
| Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo | | Assente |
| Azienda U.S.L. n. 8 -Zona Casentino | | Assente |
| Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Roma | | Assente |
| Ente Nazionale Assistenza al Volo | | Assente |
| Comando Militare Esercito "Toscana" - Firenze | | Assente |
| Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno - La Spezia | | Assente |



| | | |
|--|--|---------|
| Comando 1^ Regione Aerea Aeronautica Militare | | Assente |
| Ufficio del Genio Civile di Arezzo | | Assente |

Sono presenti, per i proponenti, l'Arch. Luana Frassinetti per C.S.A.I., il Sig. Becatti Carlo per Siena Ambiente S.p.A., l'Avv. Giuseppe Lepera ed il Dott. Angiolino Sabatini, consulenti.

Per il Comune di Talla è, altresì, presente il Geom. Angiolo Tellini.

Per la Provincia sono presenti anche l'Ing. Michele Isacchi, istruttore della pratica e la Dott.ssa Marta Cherici.

Segretario verbalizzante, Arch. Nadia Massoud Riazzy.

Assume la Presidenza il Dott. Patrizio Lucci, Dirigente del Servizio Energia.

Esaurita la fase preliminare il Presidente apre la seduta alle ore 16:45.

Il Presidente introduce i lavori ricordando ai componenti la Conferenza il significato e lo stato del procedimento con riferimento alla proposta progettuale oggetto di esame.

Il Presidente dà lettura del Verbale della precedente seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19 novembre 2012, sospesa in attesa dell'invio di documentazione integrativa nello stesso indicata.

L'Ing. Michele Isacchi, con l'aiuto del consulente dei proponenti, illustra ai componenti la Conferenza i contenuti della proposta progettuale oggetto di esame, così come integrata con note pervenute in data 27 novembre 2012, prot. n. 193292, e in data 29 novembre 2012, prot. n. 195746.

L'istruttore riferisce che l'Azienda U.S.L. n. 8, oggi assente, con nota pervenuta in data 23 novembre 2012, prot. n. 191972, ha comunicato che: "... (omissis) ... presa visione della documentazione presentata in data 15/11/2012, ... (omissis) ... si esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza. Si ricorda che dovranno essere attivate le procedure di cui al titolo IV del D.Lvo 81/08."

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota pervenuta in data 23 novembre 2012, prot. n. 191985, ha comunicato che si trova nella condizione di essere impossibilitato ad esprimere qualsiasi tipo di valutazione non avendo ricevuto la documentazione.

Copia dei contributi viene consegnata ai presenti.

Terminata la fase di illustrazione del progetto, seguono vari interventi dei presenti finalizzati a richiedere chiarimenti e precisazioni al soggetto proponente in ordine alle caratteristiche del progetto presentato.



I rappresentanti dei Comuni di Castiglion Fibocchi e di Talla, preso atto della documentazione presentata ed in atti, confermano che gli interventi proposti, sia con riferimento alle opere principali che alle opere connesse e funzionali alla loro realizzazione ed al loro esercizio, non riguardano aree che risultano vincolate a norma del D.Lgs. n. 42/2004.

Su segnalazione della rappresentante del Comune di Castiglion Fibocchi la Conferenza prende atto, da una parte, che le aree oggetto di intervento in tale Comune ricadono tra quelle vincolate per la tutela del vincolo idrogeologico, come pure, che la competente Unione dei Comuni del Pratomagno, già in fase di Conferenza dei Servizi preliminare, abbia già espresso il nulla-osta di competenza alla realizzazione degli interventi proposti.

Alla luce e con riferimento a tale attestazione dei rappresentanti dei Comuni, il rappresentante della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici precisa che la sua partecipazione alla Conferenza si giustifica alla luce dei disposti contenuti nella lettera c) del Punto 14.9 delle Linee Guida nazionali, dato che la documentazione in atti dimostra la presenza di beni culturali e paesaggistici nelle aree contermini a quelle dei realizzandi impianti. Esprime, comunque, il parere che, a norma di quanto stabilito dall'art. 152 del D.Lgs. n. 42/2004, non sussistono elementi ostativi ai progetti degli impianti proposti e delle relative opere connesse e funzionali, né vi sono, a suo parere, prescrizioni particolari da dover imporre.

Il Sig. Sindaco del Comune di Talla esprime parere favorevole a che la Provincia approvi i progetti degli impianti proposti e ne autorizzi la costruzione e l'esercizio. Precisa che tale approvazione comporta variante al vigente strumento urbanistico comunale.

La Conferenza, preso atto dell'avvenuta presentazione di elaborati integrativi, visti gli esiti della Conferenza di Servizi preliminare, come pure di quelli della precedente e della odierna seduta, dopo approfondita discussione, e con parere unanime, considerate la natura e le caratteristiche dei progetti presentati, valutato il contesto ambientale e territoriale nel quale gli stessi vanno ad inserirsi, ritiene che la pratica possa essere rimessa all'esame del competente organo, per l'eventuale conseguente approvazione.


Si precisa che si procederà al rilascio di quattro distinti atti di autorizzazione, uno per ciascun impianto eolico, data l'autonomia funzionale di ogni impianto e considerato che gli impianti sono stati richiesti da distinti soggetti proponenti. Si precisa anche che, per quanto concerne le due cabine di consegna, le stesse risultano a servizio di due impianti eolici ciascuna.

La Conferenza precisa che la costruzione e l'esercizio degli impianti è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- prima dell'avvio dei lavori dovrà essere acquisito nulla-osta del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni; dovranno essere rispettate eventuali prescrizioni nello stesso stabilite;
- prima dell'avvio dei lavori dovrà essere inviata copia del titolo, regolarmente registrato e, laddove previsto, regolarmente trascritto, che confermi la disponibilità delle aree destinate alla realizzazione delle pale eoliche a favore dei soggetti proponenti;
- gli impianti e le opere a servizio degli stessi, comprese le linee elettriche ed i cavidotti, fino al punto di interfaccia Enel, una volta giunti alla fine del proprio utilizzo tecnico od economico, dovranno essere interamente smantellati ed il sito dovrà essere sottoposto

alla rimessa in pristino a cura e spese dei soggetti proponenti, o loro aventi causa, o dai proprietari delle aree, o loro aventi causa;

- prima dell'avvio dei lavori dovrà essere presentato Atto d'Obbligo unilaterale, sottoscritto da tutti i proprietari degli immobili interessati e dai soggetti proponenti, regolarmente registrato, quale garanzia del rispetto dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, secondo lo schema da ritirare presso il Servizio Energia;
- prima dell'avvio dei lavori dovrà essere presentata idonea garanzia finanziaria, di adeguata durata, a favore del Comune di Talla, per il rispetto degli obblighi di ripristino previsti nell'Atto d'Obbligo di cui sopra, sulla base di apposito computo metrico estimativo che dovrà riguardare l'impianto e l'insieme delle opere connesse e funzionali alla sua costruzione e al suo esercizio; tale garanzia dovrà essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione riscontrato, ogni cinque anni; a tal fine dovrà essere presentato alla Provincia ed al Comune specifico piano degli interventi di dismissione delle opere e di rimessa in pristino del sito, completo di computo metrico (art. 2, comma 1, L.R.T. n. 11 /2011);
- dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel contributo A.R.P.A.T. acquisito con nota prot. n. 188868 del 19 novembre 2012;
- con riferimento agli aspetti di impatto acustico, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere predisposta documentazione di impatto acustico attestante il rispetto dei limiti di legge e/o richiesta deroga per cantieri edili o assimilabili di cui alla D.C.R. n. 77 del 22/02/2000 (con gli elementi minimi previsti dal punto 3.3 della D.C.R. n. 77/2000, tra cui in particolare elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che il proponente intende mettere in atto per la limitazione del disturbo, precisazione dei periodi nei quali è prevedibile il superamento dei limiti acustici e quindi si rende necessaria la deroga, articolazione oraria di funzionamento dei macchinari, attestazione che i macchinari rispondono alle norme di omologazione e certificazione previste dalla normativa vigente);
- prima dell'avvio dell'esercizio di ogni impianto dovrà essere proposta alla Provincia e ad A.R.P.A.T., per la necessaria approvazione, la conduzione di una campagna di misurazioni al fine di dare conto del rispetto della normativa in tema di impatto acustico; la proposta dovrà essere formulata nel rispetto di quanto stabilito nel contributo A.R.P.A.T. acquisito con nota prot. n. 188868 del 19 novembre 2012; gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere inviate al Comune di Talla, al Comune di Castiglion Fibocchi alla Provincia di Arezzo e al Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo, per le eventuali relative determinazioni di competenza;
- dovrà essere a suo tempo fornito assai tempestivo preavviso scritto al Soprintendente per i Beni Archeologici della Toscana riguardante le previste date dei singoli lavori di scavo che la realizzazione delle opere comporteranno, affinché risulti possibile inviare Personale tecnico-scientifico del suo Ufficio. Si fa comunque presente fin d'ora, che – nel caso, durante le opere citate, si verificassero scoperte archeologiche fortuite (anche se prive di estensione e di ogni apparente rilevanza estetica) – è fatto obbligo, secondo le vigenti norme giuridiche, di sospendere immediatamente i lavori e d'avvertire subito la Soprintendenza citata, la Stazione C.C. competente per il territorio nonché di provvedere alla salvaguardia dei beni rinvenuti durante l'intero periodo intercorrente fra il loro ritrovamento e l'intervento della Soprintendenza menzionata ed è necessario che i responsabili del lavoro si assicurino che, da parte degli appaltatori e degli esecutori, senz'altro si ottemperi a queste cogenti prescrizioni. Eventuali ritrovamenti archeologici



andranno tutelati a norma del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, anche ricorrendo "se necessario" a modifiche progettuali;





- nella fase di realizzazione degli impianti, i mezzi dovranno servirsi della viabilità esistente ed adottare tutte le precauzioni affinché siano ridotti al minimo gli impatti sia acustico che per la qualità dell'aria, in riferimento alla popolazione sia residente nell'area che interessata dal transito;
- nella realizzazione delle opere sarà cura del proponente assicurare condizioni di compatibilità tra la stessa e le diverse infrastrutture esistenti; a tal fine prenderà opportuni contatti preventivi con gli Enti proprietari/gestori di tali infrastrutture per la migliore definizione di eventuali interferenze;
- l'esercizio dell'impianto è subordinato al collaudo della cabina e della linea elettrica, secondo le previsioni della L.R.T. n. 39/2005;
- il progetto esecutivo da CEI 0-2 "as built" degli impianti eolici e delle opere connesse e funzionali dovrà essere depositato ai Comuni di Talla e di Castiglion Fibocchi e ed alla Provincia entro trenta giorni dall'entrata in esercizio;
- prima dell'inizio dei relativi lavori dovrà essere inviata alla Provincia copia del progetto esecutivo, vistato da ENEL, della linea per la connessione dell'impianto all'esistente rete elettrica;
- dovrà essere inviato alla Provincia copia dell'atto con il quale il proponente costituirà, una volta realizzata, a favore di Enel Distribuzione S.p.A., titolo sulla cabina di consegna, nonché copia dell'atto di cessione ad Enel dell'opera di connessione;
- dovrà essere inviato alla Provincia copia dell'atto con il quale il proponente cederà, una volta realizzate, all'Enel Distribuzione S.p.A., le opere e le linee elettriche di connessione fra il realizzando impianto e la rete elettrica esistente;
- alla fine dei lavori dovrà essere redatta dichiarazione di conformità di tutti i lavori elettrici eseguiti ai sensi del D.M. n. 37 del 22.01.2008 e certificato di collaudo, ove ricorrente, ex art. 8 del D.M. 28.05.2005;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dalla U.S.L. n. 8 con nota pervenuta in data 23 novembre 2012, prot. n. 191972;
- dovranno essere rispettate le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'esercizio dell'impianto è subordinato al rilascio del manuale d'uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di manutenzione;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni delle Delibere dell'Autorità dell'Energia (Del. ARG/elt nn. 125/10, 187/2011 e 84/2012) per quanto attiene ai tempi e modalità di comunicazione per le fasi autorizzative e per i lavori di realizzazione delle opere;
- dovrà essere apposta l'eventuale segnaletica prevista dalla vigente normativa relativa alla segnalazione degli ostacoli al volo a bassa quota; laddove previsto, dovrà anche essere segnalata, alle autorità competenti alla navigazione aerea, la presenza dei nuovi manufatti;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dall'Ufficio del Genio Civile con la nota pervenuta in data 31 maggio 2012, prot. n. 98824, inviata in sede di Conferenza dei Servizi preliminare;
- prima dell'avvio dei lavori dovrà essere depositata alla Provincia ed al Comune di Talla copia dell'avvenuto deposito/autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile con riferimento alle opere previste.

La seduta viene chiusa alle ore 18:20.


Viene dato mandato al Presidente e al Segretario di redigere il Verbale della seduta.

Il presente Verbale è stato scritto interamente su supporto informatico su n. 8 fogli, ciascuno dei quali occupa una sola facciata.


Copia dello stesso verrà inviata a tutti gli Enti che compongono la Conferenza dei Servizi.

| Amministrazioni o Enti: | Rappresentante: | Firma: |
|--|--|--|
| Amm.ne Provinciale di Arezzo | Dirigente Servizio Energia Dott. Patrizio Lucci |  |
| Amministrazione Comunale di Talla | Avv. Francesco Rocchio |  |
| Amministrazione Comunale di Castiglion Fibocchi | Arch. Silvia Parigi |  |
| Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana | Arch. Mauro Abatucci |  |

Il Segretario
(Arch. Nadia Massoud Riaz)



Il Presidente
(Dott. Patrizio Lucci)





PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 594

del 03/12/2012

pagina 12 di 12

Letto, approvato e sottoscritto ed in originale firmato.

IL SEGRETARIO GENERALE

(G. Chianucci)

IL PRESIDENTE

(R. Vasai)

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Arezzo, li

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

Arezzo, li

-----Certifico che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO GENERALE

Arezzo, li

=====

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Arezzo, li

=====