



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DI PISA

Pisa, _____

UFFICIO: Prevenzione

Prot. N. _____ / P--**40090** Allegati: _____
(da citare nella risposta)

Al Regione Toscana Direzione Ambiente e
energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
regionetoscana@postacert.toscana.it
pietro.carnevali@regione.toscana.it

Oggetto: [ID 2052] PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Progetto di “*Polo di gestione integrata dei rifiuti di legoli - razionalizzazione funzionale delle infrastrutture e degli impianti di servizio della discarica e contestuale recupero di nuove volumetrie*” in località Legoli, Comune di Peccioli (PI). Proponente: Belvedere S.p.A. **Riscontro su documentazione integrativa.**

Con riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, assunta al protocollo di questo Comando al n. 16786 del 28/11/2023, si comunica che fra la documentazione al link indicato è presente il file “002_elenco_elaborati_revAgosto2023” con evidenziato in giallo l’elaborato “IAP-AL-010 Impianto antincendio – Pratica Vigili del Fuoco” come se fosse fra quelli oggetto di integrazione”.

CODICE PROGETTO	ELAB. AIA	Tema
GPP-EG-040		P&ID - Utilities
GPP-EG-050		P&ID - Stoccaggi
GPP-EG-060		P&ID evaporazione finale
GPP-EG-070		Piante e sezioni
GPP-EG-080		PFD concentrato percolato
GPP-EG-090		PFD strippaggio e assorbimento ammoniaca
GPP-AL-010		Specifiche tecniche apparecchiature
GPP-AL-020		Caratterizzazione concentrato
IAP		IMPIANTO ANTINCENDIO
IAP-RT-010		Impianto antincendio - Relazione tecnica
IAP-EG-010		Ubicazione rete antincendio idranti UNI70 Verifica copertura rete idranti esterni UNI 70 Vie di fuga dai magazzini Vie di fuga dagli uffici
IAP-AL-010		Impianto antincendio – Pratica Vigili del Fuoco

Visionando il file “003_elenco_elaborati_revNovembre2023” contenuto al medesimo link fra gli elaborati oggetto di integrazioni, la stringa relativa al file in questione non risulta evidenziata in giallo, pertanto non risulta fra quelle oggetto di modifica:

IAP	IMPIANTO ANTINCENDIO
IAP-RT-010	Impianto antincendio - Relazione tecnica
IAP-EG-010	Ubicazione rete antincendio idranti UNI70 Verifica copertura rete idranti esterni UNI 70 Vie di fuga dai magazzini Vie di fuga dagli uffici
IAP-AL-010	Impianto antincendio – Pratica Vigili del Fuoco

Inoltre fra i file contenuti nella cartella oggetto di integrazione non risultano presenti file relativi agli elaborati relativi alla categoria “Impianti antincendio” dell’ultimo elenco elaborati.

Si evidenzia altresì che allo scrivente Comando non sono pervenute successive istanze di richiesta di espressione di parere in materia di prevenzione incendi rilasciato ai sensi dell’art.3 del DPR 151/11 a valle di quella già inviata con nota n. 12299 del 13/09/2023 a seguito dell’istanza presentata dalla società Belvedere S.p.A. acquisita al protocollo n. 11164 del 16/08/2023.

Ciò premesso, in relazione al parere richiesto a questo Comando: “Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi ex art. 2 D.P.R. 37/1998 (rilasciato ai sensi dell’art.3 del DPR 151/2011)”, si comunica che qualora le modifiche al progetto siano tali da apportare un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza che necessitano di pronuncia sulla conformità alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, lo stesso deve essere inviato a questo Comando nei modi e nei tempi previsti dal combinato disposto dal D.P.R. 151/11 e D.M. 07/08/2012.

Cordiali Saluti

Il Tecnico istruttore
Dott. Ing. Giorgio CIAPPEI
(Firmato in modalità digitale)

IL COMANDANTE
Dott. Ing. Nicola CIANNELLI
(Firmato e trasmesso in modalità digitale)