



Avviso di istruttoria ex artt. 7 e 12 R.D. 1775/33 e artt. 45 e 46 comma 8 D.P.G.R. 61/R/2016. Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico dal fiume Arno presso la briglia fluviale detta Pescaia di Santa Rosa nel comune di Firenze, in variante all'originario progetto. Richiedente: Silextech s.r.l. (codice SiDIT 756/2022).

SI RENDE NOTO CHE

A seguito di avviso esplorativo di manifestazioni di interesse per l'utilizzo a fini idroelettrici della briglia demaniale in oggetto, pubblicato sul B.U.R.T. n. 45 del 04/11/2020 ai sensi dell'art. 47 commi 3 e 4 del D.P.G.R. 61/R/2016, nessun soggetto manifestò interesse nei termini prescritti dall'avviso oltre alla ditta proponente Silextech s.r.l. con sede legale in Pontassieve (FI).

Di ciò fu dato avviso su B.U.R.T. n. 11 del 16/03/2022, invitando la citata ditta a formalizzare domanda di concessione di derivazione dal fiume Arno, come in effetti avvenuto in data 06/04/2022 con la richiesta di una portata massima di 70.000 l/s e media di 26.300 l/s, salto nominale di 3,85 m e conseguente potenza nominale di 993 kW. Non pervennero domande in concorrenza ordinaria ex art. 7 del R.D. 1775/33.

Al fine di superare incompatibilità tuttavia emerse in sede di procedure preliminari di valutazione di impatto ambientale VIA, la ditta è stata invitata dall'autorità procedente a variare l'originaria proposta progettuale localizzando la derivazione sull'opposta sponda con rifunzionalizzazione delle esistenti opere idrauliche sotterranee connesse al vecchio Canale Macinante, come in effetti avvenuto in data 13/04/2024 con la presentazione di un progetto alternativo caratterizzato da una portata derivata assai ridotta (massima 15.000 l/s e media 10.600 l/s) per generare con un salto nominale di 5 m la potenza nominale di 520 kW.

Ai sensi degli art. 12 del R.D. 1775/33 e art. 46 comma 8 del D.P.G.R. 61/R/2016, non è ammessa nuova concorrenza ordinaria tra istanze incompatibili, ma potranno essere presentate osservazioni ed opposizioni entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, inviandole all'indirizzo p.e.c. regionetoscana@postacert.toscana.it oppure tramite sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) oppure in forma scritta a Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, via San Gallo 34/A, 50129 Firenze (FI). La documentazione progettuale è immediatamente visionabile, su semplice richiesta.

La visita locale di istruttoria è pubblica e fissata presso il luogo della derivazione per il giorno 22/04/2024 alle ore 15.00.

Il presente avviso di istruttoria viene pubblicato altresì nell'albo pretorio del Comune di Firenze per la durata di 20 giorni consecutivi.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Carmelo Cacciatore, titolare dell'incarico di elevata qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore". Per informazioni contattare il funzionario istruttore Ing. Galileo Cacioli Paciscopi (tel. 055-4386348, e-mail: galileo.caciolipaciscopi@regione.toscana.it).

Il responsabile del procedimento
Ing. Carmelo Cacciatore