


Firenze, data del protocollo

A:

Regione Toscana
Direzione Tutele dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
c.a. Arch. Carla Chiodini
Ing. Valentina Gentili; Dott. Daniele Da Lio

p.c. Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell'Acqua
Via Cairoli, 25
59100 Prato
regionetoscana@postacert.toscana.it
c.a. Ing. Innocenti, Arch. Longo



Oggetto: [ID 2299] Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica con contestuale variante ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023 relativamente all'intervento denominato "PNRR M2C4I2.2 - Realizzazione del collettore di scarico delle acque meteoriche scolanti provenienti dall'abitato di Campi Bisenzio – CUP C81B22001210005". Proponente: Comune di Campi Bisenzio – Richiesta pareri e contributi su documentazione integrativa.
Trasmissione parere di competenza (TIT. 16_8_758)

Spett.le Direzione,

a seguito della ricezione della richiesta in oggetto, trasmessa con PEC, recepita al prot. cons. n. 16502 del 27/12/2024, lo scrivente Consorzio invia la presente nota come riscontro all'espressione di contributi sulla documentazione integrativa.

Richiamato il precedente parere, inviato con nota prot. cons. 12093 del 23/09/2024, fermo restando il parere favorevole espresso per la realizzazione dell'intervento, si rileva che le integrazioni contenute nell'elaborato "Integrazioni – Relazione Generale" - in risposta al Genio Civile Valdarno Centrale, non affrontano esaurientemente quanto evidenziato nella suddetta nota.

Pertanto, in relazione alle proprie funzioni istituzionale e per quanto di competenza, si richiede che:

- I vari attraversamenti stradali, che saranno realizzati con elementi scatolari, dovranno prevedere un rivestimento sia delle sponde che del fondo, a monte e a valle, di almeno 2,00 mt dalla fine dello scatolare. Lo scatolare e il rivestimento dovranno essere raccordati in maniera da non creare ostacoli al normale scorrimento dell'acqua.
- Gli scatolari dovranno essere idonei a sostenere il transito dei mezzi di manutenzione consortili.

Rif. tit.: 16_8_758

FC/IM

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Settore Catasto e Concessioni – Sezione concessioni

Sede legale: Viale della Toscana, 21 - 50127 - Firenze - Tel. 055 4625770 - Fax. 055 0882898
E-mail: concessioni@cbmv.it - PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485

- Dovrà essere prevista l'immissione dei capofossi, che attualmente scaricano nel vecchio tracciato, nel nuovo tracciato del fosso Chiella. Le nuove immissioni nel canale dovranno essere dotate, ove possibile, di valvola a clapet ed il punto di immissione dovrà essere opportunamente protetto in maniera da prevenire eventuali fenomeni di erosione. Il collettamento dei capofossi dovrà essere effettuato lungo il nuovo tracciato in particolar modo nella parte arginata. Dovrà comunque essere sempre garantita la continuità carrabile delle piste di servizio, prevedendo una fascia di rispetto di almeno 4 mt, su tutto il corso del nuovo collettore.
- Le due tubazioni di scarico della cassa dovranno anch'esse essere dotate di valvola a clapet e lo scarico opportunamente rivestito per ovviare ai problemi di erosione.
Ai sensi degli art. 23 e 31bis della L.R.T. 79/2012 dovrà essere richiesta apposita concessione precaria a titolo oneroso, con la quale lo scrivente si riserva di impartire ulteriori prescrizioni al fine di garantire la normale esecuzione delle proprie funzioni istituzionali

Per ulteriori informazioni e precisazioni Arch. Francesco Confalone, 0554625706 email: concessioni@cbmv.it

Distinti Saluti

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott. Enrico Berni)